

Urząd Gminy Baruchowo  
Baruchowo 54  
87-821 Baruchowo

Pismo: ZPiB/340/07/2008/KG/18

Baruchowo dnia: 2008-05-27

Wg rozdzielnika

## O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2008-05-27 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012",**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

*Dotyczy - Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" - ZPiB/340/07/2008/KG- część II Oświetlenie terenu*

- 1. W „kosztorysie ofertowym – nakłady” stanowiącym załącznik do SIWZ Zamawiający określa wysokość masztów oświetleniowych na 18 metrów (zgodnie z oznaczeniem producenta M-180 oznacza maszt h=18m) natomiast w projekcie oświetlenia jako maszt M-180 h=16 metrów. Proszę o wyraźne określenie wysokości masztów oświetleniowych.*
- 2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie masztów innych producentów o parametrach technicznych porównywalnych z masztami projektowanymi ?*
- 3. W „kosztorysie ofertowym – nakłady” stanowiącym załącznik do SIWZ Zamawiający wymienia 5 projektorów MVP507 - 1000W oraz 6 projektorów MVP5Q7-2Q00W natomiast w zysunku "Oświetlenie terenu - projekt zagospodarowania terenu" również będącego załącznikiem do SIWZ wynika, że wszystkie oprawy na projektowanych boiskach są o mocy 1000W natomiast oprawy o mocy 2000W występują tylko na sąsiednim boisku które nie stanowi przedmiotu zamówienia. Prosimy o wyraźne określenie jakie oprawy należy ująć w wycenie - zgodnie z projektem oświetlenia tj. wszystkie oprawy o mocy 1000W czy zgodnie z kosztorysem ofertowym tj. 5 opraw 1000W oraz 6 opraw 2000W ?*

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

**Ad. 1.** Maszy oświetleniowe zgodnie z projektem budowlanym i założeniami programu orlik, mają mieć **wysokość 9 metrów**, ponad powierzchnię terenu.

**Ad. 2.** Tak, zamawiający dopuszcza zastosowanie masztów innych producentów o parametrach technicznych porównywalnych z masztami projektowanymi.

**Ad. 3.** Zgodnie z informacją podaną pod przedmiarami robót, kosztorysy nakładcze są zamieszczone tylko w celach informacyjnych ułatwiających wycenę, natomiast wycenę należy opierać o informacje zawarte w przedmiarach robót. **Zgodnie z pozycją 23 przedmiaru robót, wycenie podlegają:** Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku + obudowy + układy zapłonowe – **dla 1000W opraw w ilości 11 sztuk.**

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający