



Przed wykonaniem projektowanych otworów w stropie, konieczne jest w ramach prac remontowych wykonanie odkrywkowej konstrukcji stropu i ocena możliwości bezpiecznego wykonania przekuć.

W przypadku stwierdzenia zagrożenia nośności

istniejącego stropu, konieczne jest powiadomienie

o tym jednostki autorskiej, która zastrzega sobie

prawo do analizy i korekty przyjętych rozwiązań.

LEGENDA:

fundamenty (z. 77.15) skuć do przyjętej docelowo rzędnej 77.05

kanaly przeznaczone do likwidacji

elementy przeznaczone do rozbiórki

istn. otwoły wentylacyjny
przeznaczona do zaŝylenia

plig. owoy wertycyjnie

zagłębienie pod kanał o wym.

1000mm x 135mm x 80mm z otw. dla rur Ø110
 oraz 500mm x 135mm x 80mm z otw. dla rur Ø110

[illegible]