

Wg rozdzielnika

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie Zaproszenia do składania ofert

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 10 czerwca 2019 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o doprecyzowanie zapisów zawartych w zaproszeniu do składania ofert, w postępowaniu prowadzonym trybie **uproszczonym (pozaustawowym) art. 4 pkt 8** – wartość netto zamówienia nie przekracza 30.000 euro na:

Budowa Otwartych Stref Aktywności OSA na terenie Gminy Baruchowo w roku 2019.

Treść zapytań jest następująca :

1. *Proszę o informację czy zamawiający wymaga wykonania inwentaryzacji geodezyjnej?*
2. *Proszę o informację czy w jakiejś czynności związanej z wykonaniem zadania będzie musiał uczestniczyć kierownik budowy?*
3. *Proszę o doprecyzowanie czy do wyceny należy przyjąć 1 stół podwójny do gry w szachy i chińczyka czy 2 stoły pojedyncze o szachów / chińczyka zgodnie z PZT (w każdej z lokalizacji) ?*
4. *Proszę o infrawację czy zamawiający dopuści połączenie urządzeń twistera i biegacza na wspólnym pylonie ?*
5. *Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagacie Państwo aby wykonawca posiadał certyfikat ze znakiem PCA na zgodność z normą PN-EN 16630:2015-06 wydany przez jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA? Czy wymagacie Państwo złożenia takiego certyfikatu na etapie składania ofert?*
6. *Czy w związku z tym, że o jakości stali i konstrukcji stalowych wskazanych w SIWZ urządzeń siłowni zewnętrznej świadczy norma PN-EN 1090 wymagacie Państwo certyfikatu na normę PN-EN 1090? Czy wymagacie Państwo złożenia takiego certyfikatu na etapie składania ofert?*
7. *Czy zamawiający wymaga instrukcji na pylonach naniesionych metodą trwałą np. sitodruk?*
8. *Zgodnie z załączoną dokumentacją zamawiający w urządzeniu wyciskanie siedząc i wiosłarzu wymaga zastosowanie siedzisk ruchomych, które podczas wykonywania ćwiczeń unoszą ćwiczącego? (w przypadku siedzisk zamontowanych na stałe ćwiczenia będzie polegało na machaniu rękoma)*

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1. Zamawiający nie wymaga wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Ad. 2. Z uwagi na fakt, iż przedmiotowe roboty będą realizowane na podstawie zgłoszenia dokonanego w Starostwie Powiatowym, brak jest podstaw do ustanowienia wymogu aby w jakiejś czynności związanej z wykonaniem zadania musiał uczestniczyć kierownik budowy.

Ad. 3. Do wyceny należy przyjąć 2 stoły podwójne do gry w szachy i chińczyka w każdej z lokalizacji.

Ad. 4. Jeżeli Wykonawca dysponuje rozwiązaniem, które pozwoli na połączenie ze sobą urządzenia BIEGACZ i TWISTER, to Zamawiający dopuszcza połączenie tych urządzeń za pomocą pylonu.

Ad. 5. Tak, Zamawiający będzie wymagał aby Wykonawca dla zaproponowanych urządzeń posiadał certyfikat ze znakiem PCA na zgodność z normą PN-EN 16630:2015-06 wydany przez jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA. Wspomniany certyfikat należy złożyć na etapie składania ofert.

Ad. 6. Tak, Zamawiający wymaga aby Wykonawca potwierdził za pośrednictwem certyfikatu jakości stali i konstrukcji stalowych dla urządzeń siłowni zewnętrznych potwierdzających spełnienie normy PN-EN 1090. Wspomniany certyfikat należy złożyć na etapie składania ofert

Ad. 7. Zamawiający wymaga aby na pylonach umieszczone były instrukcje wykonane metodą trwałą np. Sitodruk.

Ad. 8. Zamawiający dopuszcza oba rozwiązania, tj. z zastosowaniem siedzisk ruchomych, które podczas wykonywania ćwiczeń unoszą lub przesuwają ćwiczącego, jak i siedzisk przytwierdzonych na stałe bez możliwości unoszenia lub przesuwania ćwiczącego.

Informujemy, że stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przesłano zaproszenie do składania ofert.

Zamawiający


Zup. WÓJTA
Krzysztof Grudziński
Zastępca Wójta