

		Ⓑ	Zasobnik C.W.U.
PI	Manometr	Ⓓ	Sterownik
TI	Termometr	Ⓔ	Naczynie wzbiorcze C.W.U.
	P01 Pompa obieg grzewczy	Ⓕ	Stacja uzdatniania wody
	P02 Pompa obieg grzewczy	Ⓖ	Neutralizator kondensatu
	P05 Pompa ładowania zasobnika	Ⓗ	Sprzęgło hydrauliczne z odpowietrznikiem i filtroodmulnikiem
	P06 Pompa obieg cyrkulacji	Ⓘ	Czujnik temperatury zasilania
Ⓐ	Kocioł ELCO	Ⓙ	Naczynie wzbiorcze C.O.

	Zawór trójdrogowy mieszający		Zawór zwrotny klapowy
T	Sonda temperatury zasobnika		Zawór bezpieczeństwa
	Sonda zewnętrzna		Zawór odcinający
	Zawór równoważący STAD/STAF-TA	FS	Filtr siatkowy gwintowany

Konstrukcyjna Pracownia Projektowa
Piotr Jan Wojtczak
ul. Zagajewskiego 18/28
Włocławek
tel.: 600 513 056
e-mail: piotrwojtczak@o2.pl

Obiekt: Budowa Centrum Wielopokoleniowego wraz z zadaszonym tarasem, rozbiórką części istniejącego budynku gospodarczego i budową niezbędnej infrastruktury technicznej

Adres: działki nr 236/56, 236/57, 236/58, 236/61, 236/40, obręb 0001 Baruchowo, gmina Baruchowo

Data: 09.2019 r.

Inwestor: Gmina Baruchowo
Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo

Skala: Schemat

Nazwa rys.: Schemat technologiczny instalacji

Nr: S6

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Projektant: (branża sanitarna)
mgr inż. Bartłomiej Kamiński
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń nr KUP/0147/POOS/08

Sprawdzający: (branża sanitarna)
mgr inż. Beata Kacprzak
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń nr KUP/0052/POOS/11