



L.p.	POMIESZCZENIE	POW. w m²
0.1.	klatka schodowa	26,6 m²
0.2.	winda	3,7 m²
0.3.	sala rekreacyjna	146,0 m²
0.4.	komunikacja	8,3 m²
0.5.	WC damskie	11,5 m²
0.6.	WC dla os. niepełnosprawnych	4,4 m²
0.7.	WC męskie	13,5 m²
0.8.	pom. techniczne	3,1 m²
0.9.	klatka schodowa	16,9 m²
0.10.	kotłownia	21,6 m²
0.11.	kregielnia	212,0 m²
0.12.	kuchnia	30,4 m²
0.13.	przygotownia	11,1 m²
0.14.	wiatrołap	1,9 m²
0.15.	pom. socjalne	6,7 m²
0.16.	WC dla pracowników	2,7 m²
0.17.	pom. porządkowe	2,7 m²
0.18.	magazyn warzyw	3,0 m²
0.19.	magazyn chłodniczy	4,2 m²
0.20.	komunikacja	12,1 m²
0.21.	magazyn suchy	5,3 m²
0.22.	magazyn alkoholu/napoi	3,8 m²
0.23.	magazyn	3,2 m²
0.24.	wydawka	7,3 m²
0.25.	zmywalnia	5,8 m²
0.26.	komunikacja	25,8 m²
0.27.	zaplecze baru	7,5 m²
0.28.	bar	8,5 m²
0.29.	sala konsumpcyjna	135,5 m²
0.30.	scena	50,8 m²
0.31.	WC dla os. niepełnosprawnych	5,2 m²
0.32.	WC męskie	7,3 m²
0.33.	WC damskie	7,3 m²
0.34.	komunikacja	9,3 m²
0.35.	zaplecze sceny	16,9 m²
Razem:		841,9 m²

Oznaczenia

- Projektowana instalacja c.o. , zasilenie/powrót (kotłownia, strop podwieszony)
- Projektowane zasilenie i powrót grzejników - rury PEX-a (w podłozie)
- RG1.1 Projektowany rozdzielacz inst. grzejnikowej
- Projektowane grzejniki instalacji c.o.

Uwaga :
Na piętrze budynku w pomieszczeniach 1.1, 1.31...1.36 przewidziano system wentylacji mechanicznej, który opracowany będzie w projekcie wykonawczym.

W części noclegowej budynku zastosowano wentylację grawitacyjną, wspomaganą mechanicznie w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych.

Konstrukcyjna Pracownia Projektowa

Piotr Jan Wojtczak

ul. Zagajewskiego 18/28

Wrocław

tel.: 600 513 056

e-mail: piotrwojtczak@o2.pl

Obiekt:

Budowa Centrum Wielopokoleniowego wraz z zadaszonym tarasem, rozbiórka części istniejącego budynku gospodarczego i budową niezbędnej infrastruktury technicznej

Adres:

działki nr 236/56, 236/57, 236/58, 236/61, 236/40, obręb 0001 Baruchowo, gmina Baruchowo

Inwestor:

Gmina Baruchowo
Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo

Nazwa rys.:

RZUT PARTERU
Instalacja c.o.

Projektant: (br. sanitarna)

Sprawdzający: (br. sanitarna)

mgr inż. Beata Kacprzak
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń nr KUP/0052/POCS/11

mgr inż. Bartłomiej Kamiński
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń nr KUP/0147/POCS/08

Data:

09.2019 r.

Skala:

1:100

Nr:

S20