

Urząd Gminy Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 Baruchowo

Pismo: ZPiB/340/07/2008/KG/20

Baruchowo dnia: 2008-05-28

Wg rozdzielnika

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2008-05-28 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012",

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"

Pytanie nr 1

W Zawiadomieniu o przedłużeniu terminu składania ofert z dnia 26.05.2008. Zamawiający modyfikuje jednocześnie Szczegółowy opis zamówienia. W Specyfikacji technicznej wykonania robót - Opis techniczny do projektu budowlanego, 3. Rozwiązania funkcjonalno-materiałowe 3.2. BOISKO DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ podane zostały minimalne parametry techniczne:

- wysokość włókna - min. 60 mm*
- włókno proste, monofilowe,*
- skład chemiczny włókna - 100% polietylen*
- wypełnienie: piasek kwarcowy oraz granulit*
- linie segregacyjne: wklejone w nawierzchnię ;i*

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie trawy syntetycznej o składzie chemicznym polietylen + polimer XT ?.

Jest to trawa syntetyczna polietylenowa wzbogacona polimerem XT w celu zapewnienia jej odpowiedniej wytrzymałości pr/ty intensywnym użytkowaniu przez zawodników używających obuwia z metalowymi korkami. Po opracowaniu takiego składu włókna Producent oferuje 8 letnią gwarancję na nawierzchnię. Ponadto obiekty z w/w nawierzchnią otrzymały certyfikat FIFA .

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad.1. Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie trawy syntetycznej o składzie chemicznym polietylen + polimer XT. Jednocześnie informujemy, iż zaproponowane rozwiązanie nawierzchni z trawy syntetycznej, musi spełniać wymogi określone zapisami SIWZ i projektu budowlanego, co do posiadanych certyfikatów lub badań określających właściwości zgodne z właściwościami traw certyfikowanych.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający