


Wola Grzymkowa, 29.07.2009r.



Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Wykonawca:

„ROTO-POL”

Tomasz Cichecki

Wola Grzymkowa 25a

95-070 Aleksandrów Łódzki

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o numerze BZP: 233816 - 2009, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baruchowo w ilości 119 sztuk”

Protest Wykonawcy

„ROTO-POL” Tomasz Cichecki, zwany dalej „Wykonawcą”, prowadzący działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, na podst. art. 180 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami),(dalej zwana „Ustawą”) składa protest w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baruchowo w ilości 119 sztuk”

Czynnościami objętymi niniejszym protestem są:

1. Zamieszczenie w SIWZ opisu niedopuszczającego stosowania osadników gnilnych, równoważnych posiadających aktualne Aprobaty Techniczne

W związku z powyższym „ROTO-POL” Tomasz Cichecki wnosi o:

1. Zmianę zapisów SIWZ odnośnie wymagań jakie mają spełniać oferowane wyroby –osadniki gnilne, która umożliwi złożenie oferty z wyrobami równoważnymi w stosunku do przedmiotu zamówienia, posiadającymi aktualne Aprobaty Techniczne

zarzucając naruszenie:

- art. 17 ust. 1 i 3 Ustawy polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia w sposób uniemożliwiający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców i utrudnianie dostępu do rynku a także na dokonaniu wyboru wykonawcy niezgodnie z przepisami Ustawy,

Uzasadnienie

W dniu 27.07.2009 r. Wykonawca uzyskał od Zamawiającego odpowiedź na zapytanie z dnia 27.07.2009, dotyczące możliwości zastosowania oczyszczalni równoważnych w stosunku do zaprojektowanych oraz możliwości zaoferowania wyrobów-osadników gnilnych posiadających aktualne Aprobaty Techniczne

Powyższa czynność Zamawiającego, narusza postanowienia art. 17 ust. 1 i 3 Ustawy polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia w sposób uniemożliwiający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców i utrudnianie dostępu do rynku a także na dokonaniu wyboru wykonawcy niezgodnie z przepisami Ustawy,

Naczelną zasadą udzielania zamówień publicznych wynikającą z art. 17 Ustawy jest przygotowanie i prowadzenie postępowania przez zamawiającego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, a zamówienie winno być udzielone wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy.

Zamawiający w sposób niedopuszczalny naruszył tę zasadę w przedmiotowym postępowaniu.

Celem niniejszego postępowania jest wyłonienie Wykonawcy, który dostarczy i zamontuje wyroby-osadniki gnilne, zgodne z obowiązującymi w Polsce certyfikatami. Zamawiający, wskazując w konkluzji, iż „muszą spełniać normę PN-EN12566-1”, naruszył zasady równego dostępu do rynku, gdyż w posiadanym przez Wykonawcę piśmie z Instytutu Ochrony Środowiska dotyczącym oczyszczalni ścieków jasno wskazano, że wyrób budowlany może być stosowany i brać udział w przetargach gdy posiada Aktualną Aprobate techniczną.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że niedopuszczenie wyrobów równoważnych do przedmiotowego postępowania, nastąpiło z nie budzącym

wątpliwości naruszeniem przepisów Ustawy, dlatego też Wykonawca wnosi jak na wstępie.

ROTO-POL Tomasz Cichecki ma interes we wniesieniu niniejszego protestu, ponieważ gdyby Zamawiający nie naruszył wskazanych wyżej przepisów Ustawy, wyroby oferowane przez Wykonawcę byłyby dopuszczony do udziału w przetargu, a jego oferta mogłaby zostać wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca zamierza wytknąć Zamawiającemu naruszenie powyższych przepisów we wniesionym odwołaniu na wypadek innego niż spodziewane rozstrzygnięcie niniejszego protestu.

Z uwagi na powyższe niniejszy protest jest zasadny i winien być uwzględniony.

Z poważaniem

Tomasz Cichecki

Załączniki:

- pismo Instytutu Ochrony Środowiska z 03.07.2006
- odpowiedź Zamawiającego z dnia 27.07.2009, opublikowana na stronie internetowej Urzędu Gminy w Baruchowie w dniu 27.07.2009

ROTO-POL

(Propon)
Tomasz Cichecki

**INSTYTUT
OCHRONY
ŚRODOWISKA****INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION**

WOBET – HYDRET

Ryszard Cichecki

Wola Grzymkowa 25a

95-070 Aleksandrów Łódzki

Warszawa, dnia 3 lipca 2006r.

ZN/5/26/2006

W odpowiedzi na Państwa pismo uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 92), wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych (może być sprzedawany, brać udział w przetargach itp.) jeżeli jest:

- 1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną (z dyrektywą budowlaną 89/106/EWG) albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi albo
- 2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo
- 3) oznakowany znakiem budowlanym.

Podstawą do oznakowania znakiem budowlanym: powtarzalnych, małych, biologicznych oczyszczalni ścieków z osadem czynnym jest wydanie przez producenta deklaracji zgodności z aktualną aprobatą techniczną Instytutu Ochrony Środowiska albo normą PN EN 12566-3.

Instytut Ochrony Środowiska
Ryszard Cichecki
Tomasz Cichecki
ROTO-POL
**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Urząd Gminy Baruchowo
Baruchowo 54
37-821 Baruchowo

Pismo: ZPIB/341/16/2009/K3/13

Baruchowo dnia: 2009-07-27

Wg Rozdzielnika

ODPOWIEDŹ
na zapytanie w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2009-07-27 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu sformułowania istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1635, z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baruchowo w ilości 115 sztuk,

treść wspomnianej prośby jest następująca:

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

- 1. Czy dopuszcza się stosowanie osadników glinnych posiadających aktualną aprobatę techniczną Instytutu Ochrony Środowiska?*
- 2. Czy oferowane przepompownie i pompy muszą posiadać aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne, które należy dołączyć do oferty?*

Stanowisku (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad.1. Osadniki gliniane zgodnie z projektem budowlanym, powinny spełniać normę PN-EN 12566-1. W związku z powyższym, Zamawiający nie dopuszcza osadników posiadających jedynie aprobatę techniczną wydaną przez IOŚ w Warszawie.

Ad.2. Zgodnie z zapisami projektu budowlanego, urządzenia oczyszczalni ścieków powinny posiadać ważną Aprobatę Techniczną wydaną przez IOŚ w Warszawie lub inny dokument dopuszczający do stosowania w budownictwie w krajach Unii Europejskiej. W związku powyższym oferowane przepompownie i pompy, muszą posiadać aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne, które należy dołączyć do oferty.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesełane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.