



Iglica odgromowa mocowana w min. 4 miejscach do masty uchwytnymi dystansownikami, odstęp izolacyjny co 0,80m
Instalacje wyładowcze i odgromowe muszą spełniać wymogi normy PN-EN 62305/2008.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
SZCZEGÓŁ WYKONANIA OCHRONY ODGROMOWEJ ISTNIEJĄCEGO MASTU ANTENOWEGO.

Układ sieci : TNC dla istniejącego w/w zasilającego istniejącą rozdzielnicę główną z układem pomiarowo-rozliczeniowym energii elektrycznej
TNS dla instalacji obiorczej wyprowadzonej z istniejącej Rdp
Dodatkowo odtrona od porzedeń :
natychmiastowe odłączenie zasilania.

FIRMA INŻYNIERSKA J. PATEK		URZĄD GMINY BARUCHOWO		
		87-821 Baruchowo ; Baruchowo 54		
OBIEKT	BUDYNEK URZĘDU GMINY BARUCHOWO	DATA		
ADRES INWEST.	BARUCHOWO 54 ; DZ. NR. 280/65	11/2012		
INWESTYCJA	TERMO-MODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU U.G. BARUCHOWO	SKALA		

BRANŻA	ELEKTRYCZNA	STADIUM		
RYSUJEK	SZCZEGÓŁ WYKONANIA OCHRONY ODGROMOWEJ MASTU ANTENY	PW		
PROJEKTANT	mgr inż. Krzysztof Ilniuch	PODPIS		
	UŁ-Y-6386-6/08 60WK	NIR RYS.		
SPARWIDZŁ	inż. Jan Kozłowski	PODPIS		
	UŁ-Y-138-6386-6/12 60WK	EW-05		
87-811 Szpełki Gminy		REV.		
ul. Sienkowska 8		00		
tel. 64 411 19 42				
email: j.patek@patek.inz.pl				