



WÓJT GMINY BARUCHOWO

Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo
Tel. 54 274 55 47 Fax. 54 284 58 48
E-mail: gmina@baruchowo.pl www: www.baruchowo.pl

Baruchowo, dnia 14.04.2022 r.

IBR.033.13.2022

Pani

Renata Mechuła

Reprezentująca mieszkańców
miejscowości Kłotno Budy

W odpowiedzi na otrzymaną w dniu 11.04.2022 r. petycję od mieszkańców miejscowości Kłotno Budy, w sprawie prowadzonych prac związanych z przebudową nawierzchni drogi gminnej i budową wzdłuż drogi chodnika na wstępie należy zaznaczyć, iż Państwa nieruchomości (a w szczególności ogrodzenia posesji) jeszcze przed rozpoczęciem prac znajdowały się w zaniżeniu, o około 20 cm poniżej istniejącej nawierzchni drogi gminnej.

Obniżenie chodnika i dostosowanie go do wysokości istniejących ogrodzeń, spowodowało by konieczność wykonania drogi od podstaw z uwagi na fakt, iż krawężnik drogowy winien być wysunięty co najmniej 12 cm ponad nawierzchnię drogi aby tworzyć bezpieczną barierę odgradzającą pieszych poruszających się po chodniku od pojazdów korzystających z drogi. Zastosowanie takiego rozwiązania spowodowało by, że droga na całej swojej długości byłaby poniżej poziomu gruntu, co skutecznie uniemożliwiło by spływ wód opadowych z terenu jezdni, a tym samym po każdym deszczu do czasu odparowania wody opadowej, droga byłaby zalana.

Odnosząc się do argumentu bliskości chodnika względem ogrodzeń, należy wskazać na początku, iż prace prowadzone są w pasie drogowym w granicach działki należącej do Gminy Baruchowo, a odległość między obrzeżem chodnika, a granicą działki wynosi średnio ok. 2 m. Dodać należy że widoczny obecnie uskok między obrzeżem chodnikowym a terenem, zostanie zniwelowany poprzez wyrównanie terenu nasypem z ziemi, tak aby nadać łagodny spadek w kierunku istniejących ogrodzeń i umożliwić pielęgnację urządzonych trawników lub nasadzeń.

Biorąc pod uwagę powyższe informuję, iż nie jesteśmy w stanie przychylić się do Państwa wniosku w sprawie obniżenia wysokości chodnika, gdyż w pierwszej kolejności było by to niezgodne ze sztuką budowlaną, a po drugie nie zapewniałoby bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego korzystających zarówno z drogi gminnej jak i z chodnika.

Do wiadomości:

1. Mieszkańcy miejscowości Kłotno Budy.
2. a/a

WÓJT
[Podpis]
inż. Stanisław Godowski